

Szűrmál		KIVITELI TERV	
Mérnök irodái Kft.		8200 Veszprém, Pálfi L. u. 17. Tel.: 20/9380-188, Fax: 93/203-118 E-mail: szurmal.kft@gmail.hu	
Típus:	Tiszavíz Vízóránál Kft.	Ábrák száma:	Rajzszám:
Száma:	4450 Tiszalók, 0526/5 és 0526/8 hrsz.	Értékelés:	Méretarány:
Alkalmazás:	Villamos energetika- és hűtőközlés	Tervező neve:	M=1:100
Részletek:	II. PV egység DC kábelvezetési terv	Ellátás dátuma:	2018.01.
Ellátás dátuma:	2018.01.	Tervező:	TLK-01/17
Ellátás dátuma:	2018.01.	Rajzszám:	KGE-13
Ellátás dátuma:	2018.01.	Rajzszám:	KGE-13
Ellátás dátuma:	2018.01.	Rajzszám:	KGE-13

ÉRINTÉSVÉDELLEM: 0.4kV-on NULLÁZÁS (TN) + egyenpotenciál kötés-DC-n-leltos szigetelés  
TÜLFESZÜLTISÉG VÉDELLEM: DC oldalon (B+C) 1+2. tlp., AC oldalon (B+C) 1+2 tlp.

String-kiosztás:  
INV1: Kaco blueplanet 20.0TL3, MPPT1:ST1-ST2 18-18 db  
MPP12:ST3-ST4 18-18 db  
INV2: Kaco blueplanet 20.0TL3, MPPT1:ST1-ST2 18-18 db  
MPP12:ST3-ST4 18-18 db  
INV3: Kaco blueplanet 20.0TL3, MPPT1:ST1-ST2 18-18 db  
MPP12:ST3-ST4 18-18 db  
INV4: Kaco blueplanet 20.0TL3, MPPT1:ST1-ST2 18-18 db  
MPP12:ST3-ST4 18-18 db  
Winalco WST285P6 288db

