



ÉRINTÉSVÉDELME: 22kV-on védőföldelés (TT), 0,4 kV-on
NULLÁZÁS (TN)+egyenpotenciálú kötés+ DC-n kettős szigetelés

Szumai Mérőipari Kft.		8200 Veszprém, Pálfi L. u. 17 Tél.: 209390-190, Fax: 80329-119 E-mail: szumai.kft@vnet.hu		KIVITEL TERV	
Tárgy:	Tiszavíz Vízértő Kft.	Ügyvezető:	<i>[Signature]</i>	Regisztrált:	A3
Statisztika:	4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz.	Főtervező:	<i>[Signature]</i>	Műveletvezető:	M...
Részvétel:	Villamos energetika- és hírközlés	Tervező munkálatok:	Cs. K. Zoltán	Dátum:	2017. 12.
Beműködés:	Tíf. állomás jelzés áramkörök	Ellenőrző:	<i>[Signature]</i>	Tervező:	TLK-01/17
Megjegyzés:	Tiszavíz Vízértő Kft., 4450 Tiszalök 0526/5 és 0526/8 hrsz.	Szerkesztő:	Rajcs KGE-6	Ez a terv a Szumi Mérőipari Kft. szellemi tulajdona.	