1	I PV egység: 4 db Kaco Powador 18.0 TL3, 288 db Winaico WST 275P6, 8db NCSD, 4 db ICSD, E-IPV
2	II PV egység: 4 db Kaco blueplanet 20.0 TL3, 288 db Winaico WST 285P6, 4 db ICSD
3	III PV egység: 1 db Kaco blueplanet 20.0 TL3, 96 db Sharp NQ-R256A, 1 db ICSD
4	Vezérlő és kommunikációs buszkábelek RS485 inverterek felfűzésére
5	Tervezett 400 kVA-es 0,4/22 kV-os trf. állomás, BK008 tip.
6	22 kV-os tokozott kapcsoló-berendezések
7	Földelő hálózat I PV egység déli rész
8	Földelő hálózat I PV egység északi rész
9	I PV egység kitápkábel AYCWY 4x50 mm2, 55/60 fm
10	II PV egység kitápkábel 4xAYCWY 4x25 mm2, 120/140 fm
11	III PV egység kitápkábel AYCWY 4x35 mm2, 55/60 fm
12	22 kV-os kitápkábel NA2XS(F) 2Y 3x1x50 mm2, 14/18 fm
13	E-IPV elosztó
14	IV PV egység: 5 db Kaco blueplanet 20.0 TL3, 460 db Winaico WST 285P6, 5 db ICSD
15	IV PV egység kitápkábel EII IVPV elosztóig 5xAYCWY 4x50 mm2, 45 fm
16	IV PV egység kitápkábel EII IVPV elosztótól a trf.-ig 2xNYY-J 4x150 mm2, 255 fm
17	Vezérlő és kommunikációs buszkábelek RS485 inverterek felfűzésére
18	E-IIPV elosztó
19	Cat6a internet csatlakozóvezeték 140,0 fm
20	220 V DC vezeték kiépítése Mkh 2x16 mm2, 180,0 fm

Jelmagyarázat

- TV — tűzivíz vezeték
- V — ivóvíz vezeték
- CS — csapadékvíz csatorna
- SZ — szennyvíz csatorna
- kerítésvonal
- G — gázvezeték
- 98,40+ — abszolút magassági szint (mBf)
- 97,00+ — alapszint (mBf)

0526/5

460db

460db

460db

E-IIPV

18

14

4

15

ERŐMŰ
Irodaház
0526/6

0526/7

Betétgerenda raktár

Vízi jármű tároló

0526/8

Meglévő elosztó "E"

16

19

20

"C" trafó

8

13

Betonút

9

1

144db

144db

E-IPV

10

4,17

11

2

12

5

I. PV EGYSÉG 288db

II. PV EGYSÉG 288db

7

6

Raktár épület

3

96db

96db

96db