

4db Inverter (Kaco blueplanet 20.0 TL3)
288db Winaico WST-285P6
Tecsun PV-1 F6 1x6 mm² összesen: 428 m

ÉRINTÉSVÉDELEM: 22kV-on védőföldelés (TT), 0,4 kV-on
NULLÁZÁS (TN)+egyenpotenciál kötés+ DC-n kettős szigetelés

Szurmai
Mérnöki Iroda Kft.
8200 Veszprém, Paál L. u. 17.
Tel.: 20/9380-199, Fax: 88/329-119
E-mail: szurmai.kft@invitel.hu

KIVITELI TERV

Tárgy:
Tiszavíz Vízerőmű Kft.
4450 Tiszalök, 0526/5 hrsz.

Szakág:
Villamos energetika- és hírközlés

Részművelet:
II. PV egység egyvonalas DC kábelezési terv

Beruházó:
Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök 0526/5 és 0526/8 hrsz.

Megbízó:
Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz.

Ügyvezető: Szurmai Zoltán V-14-0055/2021 ÉN-ME-16-008/2022
Főtervező: Szurmai Zoltán VN-33/19/2012
Tervező munkatárs: Csányi Zoltán ÉN-ME-19-052/2019
Ellenőr:
Szerkesztő:

Rajzméret: A3
Méretarány: M=----
Dátum: 2018.01.
Tervszám: **TLK-01/17**
Rajzszám: KGE-14

Ez a terv a Szurmai Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.